



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю  
355037, г. Ставрополь, ул. 8 марта, 164, тел. (8652) 24-52-26, факс (8652) 33-43-21

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: fire77@bk.ru, тел. (8652) 94-55-90, факс (8652) 23-39-73

У Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Ставрополю) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: Stavropol77@bk.ru, тел. (8652) 94-54-47, факс (8652) 23-12-17

Специализированный орган государственного контроля (надзора) или органа исполнительной власти (надзора)  
Телефон доверия ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 26-99-09

**Предписание № 2/1/6**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка - детский сад № 53 «Истоки» в лице заведующего МБОУ ЦРР д/с № 53 «Истоки» Ивановой Ирины Николаевны

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Ставрополю) управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Андриенко С.С. от 11 января 2021 г № 2, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19 января по 26 января 2021 года государственного инспектором города Ставрополя по пожарному надзору – дознавателем ОНД и ПР (по городу Ставрополю) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК лейтенантом внутренней службы Хожайновым Максимом Вячеславовичем проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния помещений и территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 53 «Истоки» города Ставрополя ОГРН 1022601964824 ИНН 2635016832, расположенного по адресу: г. Ставрополь, проезд Ботанический, 5 совместно с заведующим МБОУ ЦРР д/с № 53 «Истоки» Ивановой Ириной Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием нормативных актов, устанавливающих требования	Пункт закона, пункта и наименования нормативного акта Российской Федерации, статьи нормативных документов по пожарной безопасности, требования нормативных актов	Дата устранения нарушения и дата проведения повторной проверки	Степень устранения нарушения с указанием даты проведения повторной проверки
1	2	3	4	5
1.	Тип заполнения проема в противопожарной преграде помещения пищеблока не соответствует пределу огнестойкости EI 30	ст. 4-6, ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах.	28.06.2021	

		защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям		
2.	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (проект)	п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	28.06.2021	
3.	Допущено размещение настенных речевых оповещателей на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя	п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	28.06.2021	
4.	Допущено размещение пожарных извещателей менее 0,5 м до электросветильников в помещении пищеблока	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	28.06.2021	
5.	В защищаемых помещениях здания МБДОУ ЦРР д/с № 53 «Истоки» установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов	п. 1, ч. 2, ст. 6, ст. 83; п. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	28.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.



Дознаватель ОНД и ПР (по г. Ставрополю)  
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК лейте-  
нант внутренней службы М.В. Хожайнов  
(должность, фамилия, инициалы, прозвище)

« 29 » января 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

*Шванов*  
(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » января 20 20 г.