



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002, г. Ставрополь, ул. Державина, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26
Отдел надзорной деятельности управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Ставрополю)
355000 г. Ставрополь, ул. Державина, 191-а «а» тел. (88652) 94-54-47, Stavropol77@bk.ru,
единый телефон доверия государственной противопожарной службы: 800-55-30-000
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю,
ул. Державина, 191-а «а» тел. (88652) 94-54-47, Stavropol77@bk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ставрополь

« 16 » августа 2017 г.

(место составления акта)

11 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 162

«16» августа 2017 г. по адресу: г. Ставрополь, пр. Ботанический 5,

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России
по СК (по г. Ставрополю) подполковника внутренней службы Е. П. Дровозотова
№ 162 от «28» июля 2017 года

была проведена проверка в отношении:
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №53 "ИСТОКИ"
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**
ОГРН 1022601964824, ИНН 2635016832

Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин по 12 ч 00 мин 03.08.2017, с 16 ч.
00 мин по 17 ч 00 мин 16.08.2017; общее время проведения проверки 3 часа;

Акт составлен: в ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (г. Ставрополя)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной
должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: Заведующий
МБДОУ ЦРР д/с № 53 «Истоки» г. Ставрополя, Иванова И. П. 31.07.2017г.

(фамилия, имя, отчество лица, долж. место)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
проведения проверки:

(дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки)

Лицо, проводившее проверку: Инспектор ОНД и ПР УНД ГУ МЧС России по
СК (по г. Ставрополю) майор внутренней службы Воронко Евгений
Александрович

(фамилия, имя, отчество лица, должность, подразделение) лица, проводившего проверку

При проведении проверки присутствовали: Заместитель заведующей по АХЧ
МБДОУ ЦРР д/с № 53 «Истоки» г. Ставрополя Казанцева В. Г.

выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а именно:

1. Поэтажный коридор первого этажа выхода № 1 и № 2 не отделен от лестничной клетки типа Д1 дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнителем в притворах ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1, ст. 151 ч. 1, ст. 40, ст. 53, ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4.2.7 СП 1.13130.2009; п. 6.18* СНиП 21-01-97*;

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено;

Инспектор ОНД и ПР УНД ПР
ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю)
майор внутренней службы



Воронко Е. А.

Заместитель заведующей по АХЧ
МБДОУ ЦРР д/с № 53 «Истоки»
г. Ставрополя



Казанцева В. Г.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля ведется.


(подписывается при осуществлении выездной проверки)

Инспектор ОНД и ПР УНД ПР
ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю)
майор внутренней службы



Воронко Е. А.

Заместитель заведующей по АХЧ
МБДОУ ЦРР д/с № 53 «Истоки»
г. Ставрополя



Казанцева В. Г.

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



Воронко Е. А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): Заместитель заведующей по АХЧ МБДОУ ЦРР д/с № 53 «Истоки» г.
Ставрополя Казанцева В. Г.

«16» августа 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел инспекторской деятельности и ПР УИД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по городу Ставрополью), г. Ставрополь, ул. Державина, 191 «а» тел. (88652)94-54-47, Stavropol77@bk.ru, телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю: 8(8652)39-99-99, fire77@bk.ru, Южного регионального центра МЧС России: 8(865)240-66-10

Предписание № 162М/46

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детскому саду № 53 «Истоки» г. Ставрополя, в лице заместителя заведующей по АХЧ МБ/ДОУ ЦРР д/с № 53 «Истоки» г. Ставрополя Казанцева В. Г., по исполнению распоряжения начальника ОИД и ПР УИД и ПР ГУ МЧС России по СК (г. Ставрополью) подполковника внутренней службы Е. Н. Дроновского № 162 от «28» июля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 03.08.2017, с 16 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 16.08.2017, общее время проведения проверки 3 часа, проведена проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детского сада № 53 «Истоки» г. Ставрополя, осуществляющего деятельность по адресу: г. Ставрополь, пр. Ботанический 5, государственным инспектором по пожарному надзору города Ставрополя – инспектором ОИД и ПР УИД и ПР ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополью) майором внутренней службы Воронко Е. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, установленных в виде предписания»

№ п/п	Нарушения установленных требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	Статьи закона (обязательные ссылки на законодательные акты Российской Федерации и иные нормативные документы по пожарной безопасности, требования которых не исполнены)	Срок устранения нарушения (обязательные ссылки на законодательные акты)	Сметка (ссылка на номер ведомости государственного задания)
1	2	3	4	5
1.	Пешеходный коридор первого этажа выхода № 1 и № 2 отделить от лестничной клетки типа ДП дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнителем в притворе	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4.2.7 СП 1.131.30.2009, п. 6.18* СНиП 21-01-97*;	01.06.18;	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несет:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по пожарному надзору г. Ставрополя
инспектор ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по СК (по г. Ставрополю)
майор внутренней службы

(должность, фамилия, имя, отчество, государственная инспекция) (подпись)

Воронко Е. А.

«16» августа 2017 г.

Предписание для исполнения получено
(должность, фамилия, имя, отчество)



В. Г. Давыдов В. Г. Давыдов В. Г. Давыдов
(подпись)

