



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ**

**Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
(по г. Ставрополю)**

ул. Лермонтова, 191 «а», г. Ставрополь, 355002
Телефон: (8652) 94-54-47 Факс (8652) 23-12-17
E-mail: Stavropol77@bk.ru

03.02.2021 № 268-6-6-10

На № _____ от _____

Заведующему МБДОУ центр развития
ребенка - детский сад № 53 «Истоки»

И.Н. Ивановой

пр. Ботанический, 5
г. Ставрополь, 355029

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

« 03 » февраля 20 21 г.

ОНД и ПР (по г. Ставрополю)
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

Я, государственный инспектор города Ставрополя по пожарному надзору – дознаватель ОНД
и ПР (по г. Ставрополю) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК лейтенант внутренней службы
Хожайнов Максим Вячеславович

рассмотрев постановление по делу об административном правонарушении

№ 26 от « 03 » февраля 2021 г. и материалы в отношении

должностного лица – заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением центр развития ребенка - детский сад № 53 «Истоки» города Ставрополя, расположен-
ный по адресу: город Ставрополь, пр. Ботанический, 5 Ивановой Ирины Николаевны

УСТАНОВИЛ:

В соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2021 год, размещённым на сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, «29» января 2021 года в 12 час. 00 мин. при проведении плановой выездной проверки противопожарного состояния помещений и территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 53 «Истоки» города Ставрополя ОГРН 1022601964824 ИНН 2635016832, расположенного по адресу: г. Ставрополь, проезд Ботанический, 5 совместно с заведующим МБДОУ ЦРР д/с № 53 «Истоки» Ивановой Ириной Николаевной, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- Тип заполнения проема в противопожарной преграде помещения пищеблока не соответствуют пределу огнестойкости EI 30 (ст. 4-6, ч. 1 ст. 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям);
- Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (проект) (п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

- Допущено размещение настенных речевых оповещателей на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);

- Допущено размещение пожарных извещателей менее 0,5 м до электросветильников в помещении пищеблока (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования)

- В защищаемых помещениях здания МБДОУ ЦРР д/с № 53 «Истоки» установлено менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов (п. 1, ч. 2, ст. 6, ст. 83; п. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

На основании ст. 29.13 (ч. 1) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В соответствии со ст. 29.13 (ч. 2) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

В соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 19.7.14, 19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.



(подпись)

М.В. Хожайнов

Представление получил:



(ИПФ, должность, подпись)



(ФИО)